


KOMUNIKAT
w sprawie jakości wody na pływalni Wodny Park
z dnia 06.03.2026 r.


Na podstawie § 7. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022 poz. 1230), Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park informuje, że:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie w ostatniej rocznej ocenie jakości wody przesłanej pismem HKN-1.903.9.86.2026 stwierdził spełnianie przez wodę wymagań sanitarnych. Ocena została wydana za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.
2. Podstawowe parametry fizykochemiczne wody są monitorowane przez 24 godziny na dobę przez systemy automatyki. Zawartość chloru wolnego i związanego dodatkowo mierzona jest codziennie poprzez pomiar fotometryczny. Pozostałe parametry fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne oznaczane są z wymaganą częstotliwością przez akredytowane laboratorium badawcze. Pobór próbek odbywa się dwa razy w miesiącu.
3. Przez cały dotychczasowy okres obowiązywania aktualnego rozporządzenia Ministra Zdrowia, w żadnej z próbek wody basenowej pobranej z niecek Wodnego Parku nie odnotowano obecności bakterii wskaźnikowych. Ogólna liczba mikroorganizmów heterotroficznych stale utrzymuje się na bardzo niskim poziomie, znacznie poniżej limitów wymaganych przez przepisy.
4. Pod względem parametrów fizykochemicznych woda jest bezpieczna i zdatna do kąpieli. Zawartość chloru wolnego i związanego mieści się w wymaganych normach. Utlenialność wody basenowej w Wodnym Parku jest zbliżona lub niższa od utlenialności oznaczanej w wodzie wodociągowej doprowadzanej do obiektu.
5. Szczegółowe wyniki badań laboratoryjnych dostępne są na stronie internetowej www.wodnypark.com.pl w zakładce „jakość wody” oraz na tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy kasie karnetowej.

Niniejszy komunikat obowiązuje do odwołania. Kolejny komunikat zostanie opublikowany niezwłocznie w razie stwierdzenia istotnych zmian parametrów wody basenowej.

Główny Technolog
Uzdatniania Wody

Marcin Swat

.....
(sporządził)

Prezes Fundacji

Dariusz Pastor

.....
(zatwierdził)